

N/REF : 8/11/2024 14H43 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C05183
V/Email reçu le Vendredi 08/11/2024 a 14H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 29 Novembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 GLENAN - MR MANTSOUNGOU NGOMA 07 67 81 24 78
LOGEMENT N° 107579, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE BRUYANT
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : SURCHAUFFE DU BALLON D'EAU CHAUDE, LE CABLE DE LA RÉSISTANCE
DU PRÉPARATEUR EAU CHAUDE A FONDUE
MISE HORS TENSION
DÉPOSE RÉSISTANCE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UNE RÉSISTANCE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/11/24 a 16H29 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS140-F.P d'une résistance Stéatite	1	71,13	71,13
	TOTAL H.T.			71,13
	T.V.A. a 10,00%			7,11
	TOTAL T.T.C.En EURO			78,24

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 08/11/2024 et le 13/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES TERRASSES D'HELIOS (THE - 03 - 01)

1 RUE DES GLENAN

35132 VEZIN-LE-COQUET

logement n° 107579, porte n°11, 1° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MANTSOUNGOU NGOMA Jean freddy
073897/80

domicile : bureau : portable : 0767812478

Quantité

Four/pose bal 200 L ACI (PBS136)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 200 L type ACI ou équivalent classe NRJ C (Type 4)

BEC Fuyard (groupe de sécurité ? ou remplacement du ballon)

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05183 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction