

N/REF : 7/11/2024 15H29 C:000053 I:02621
V/REF : AC/C05052
V/Email reçu le Jeudi 07/11/2024 a 15H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ALC
IMMEUBLE : L'ALCALYS -ALC
98, AVENUE DU MARECHAL LECLERC
.
35310 MORDELLES

Rennes, le

29 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 98 LECLERC - MME LAFOREST 07 67 55 22 38
LOGEMENT N° 114858, PORTE N°A01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE SUR BECS
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 07/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE 30L SITUÉ DANS LE PLACARD DE LA CHAMBRE
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE ET BON FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE
SÉCURITÉ
REMARQUE : REMPLACEMENT DE JOINTS PAR PRÉCAUTION
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU JOINT
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/11/24 a 09H48 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS030-Rempl.joints sur	organes vidanges	1	82,08
				82,08
		TOTAL H.T.		82,08
		T.V.A. a 10,00%		8,20
		TOTAL T.T.C.En EURO		90,28

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 07/11/2024 et le 13/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

L'ALCALYS (ALC - 01 - 98)

98 AVENUE DU MARECHAL LECLERC

35310 MORDELLES

logement n° 114858, porte n°A01, Rez de chaussée, Type 5

Occupant actuel : MME LAFOREST Carol 073761/41

domicile : 0767552238 bureau : portable :

Quantité

Four/pose bal 200 L ACI (PBS136)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 200 L type ACI ou équivalent classe NRJ C (Type 4)

Fuite sur BECS, merci de voir si réparable ou si chgt ballon nécessaire.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05052 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction