

N/REF : 5/11/2024 12H08 C:000053 I:02644
V/REF : AC/C03563
V/Email reçu le Mardi 05/11/2024 a 12H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLN

IMMEUBLE : LES COLLINES -CLN
SQUARE DES COLLINES
35-39, RUE ANDREE RECIPON
35000 RENNES

Rennes, le

29 Novembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 36 COLLINES - MME MORIZE 06 13 69 59 42 / 02 99 67 30 63
LOGEMENT N° 015249, PORTE N°36, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR SIPHON MACHINE A LAVER

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FUIITE SUR BOUCHON SIPHON EVACUATION
DEPOSE PLANCHE FOND MEUBLE EVIER
MISE EN PLACE D'UN JOINT TEFLON
CONTRÔLE BONNE ETANCHÉITÉ
SI LA FUIITE PERSISTE PRÉVOIR REMPLACEMENT DU SIPHON EVACUATION
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 13/11/24 a 16H41 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)		1	98,49
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Eu (hors col.)		1	93,02
		TOTAL H.T.		191,51
		T.V.A. a 10,00%		19,15
		TOTAL T.T.C.En EURO		210,66

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 17/10/2024 et le 24/10/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES COLLINES (CLN - 01 - 36)

36 SQUARE DES COLLINES

35000 RENNES

logement n° 015249, porte n°36, Rez de chaussée, Type 3

Occupant actuel : MME MORIZE SANDRINE 026084/88

domicile : 0299673063 bureau : portable : 0613695942

Quantité

Rempl siphon mach à lav (PBS095)

1,00 U

Remplacement siphon pour machine à laver

Merci d'intervenir pour une fuite sur la siphon de machine à laver.

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C03563 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction