

N/REF : 18/10/2024 16H56 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C03730
V/Email reçu le Vendredi 18/10/2024 a 16H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 03 Décembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 BERNARD - MME ASSOUMANI M. DHOIHAROU 07 69 46 42 24
LOGEMENT N° 012563, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR COMPTEUR D'EAU
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU COMPTEUR D'EAU
CONSTAT : POTENCE DE LA VANNE D'ARRET MAL SERRÉE
RESSERRAGE DE LA POTENTE DE LA VANNE D'ARRET
CONSTAT : PLUS DE FUIITE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/11/24 a 11H40 Mme AS DARIY
NR LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 09H56 Mme AS DARIY
2210: POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE DES COORDONNÉES POUR CONTACTER LES
OCCUPANTS DU LOGEMENT, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	50	54,72	54,72
	TOTAL H.T.			54,72
	T.V.A. a 10,00%			5,47
	TOTAL T.T.C.En EURO			60,19

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Anne-Sophie DARIY
email : adariy@aiguillon.com
tél : 0299327826 portable : 0642468449

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 25/10/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (EBE - 01 - 03)

3 RUE EMILE BERNARD

35700 RENNES

logement n° 012563, porte n°13, 1° étage, Type 3



Diag EIIE

Occupant actuel : MME ASSOUMANI MR DHOIHAROU 064910 /17

domicile : bureau : portable :

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

urgent fuite d'eau au niveau du compteur

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C03730 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction