

N/REF : 8/11/2024 11H24 C:000039 I:02391
V/REF : AC/C05140
V/Email reçu le Vendredi 08/11/2024 a 11H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Bréquigny-Pays Vallons
14 RUE LOUIS ET RENE MOINE
35200 RENNES

V/REF.IMM. CSH
IMMEUBLE : ST HELIER - CSH
8, MAIL LOUISE BOURGEOIS
35000 RENNES

Rennes, le 03 Décembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 8 BOURGEOIS - MME BEMBELLY M. LOUBASSOU 06 79 11 42 05 /0641196200
LOGEMENT N° 111590, PORTE N°07, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE SUR ROBINET D'ARRET GÉNÉRALE DU LOGEMENT
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU ROBINET D'ARRET
CONSTAT : ACUUNE FUIITE CONSTATÉE
CONTROLE DU RÉDUCTEUR DE PRESSION
CONSTAT : FUIITE SUR RÉDUCTEUR DE PRESSION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RÉSEAU
DÉPOSE DU RÉDUCTEUR DE PRESSION DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/11/24 a 11H22 M. R. STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 14/11/24 a 09H53 M. R. STEPHANT
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

0811: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	1	82,08	82,08
	TOTAL H.T.			82,08
	T.V.A. a 10,00%			8,20
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>90,28</u>

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 08/11/2024 et le 15/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE COURS SAINT HELIER (CSH - 01 - 08)
8 MAIL LOUISE BOURGEOIS
35000 RENNES

logement n° 111590, porte n°07, Rez de chaussée, Type 5

Occupant actuel : MME BEMBELLY M. LOUBASSOU MABONZ
051055/33

domicile : 0679114205 bureau : portable : 0641196200

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent
Merci de prévoir une intervention rapide fuite sur arrivée eau

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05140 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction