

N/REF : 21/11/2024 11H20 C:000053 I:02624
V/REF : AC/C06177
V/Email reçu le Jeudi 21/11/2024 a 11H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ADI
IMMEUBLE : RES.AN DISKUIZ -ADI
1, ALLEE DES CHENES
1, ALLEE DES CHARMES
35740 PACE

Rennes, le

03 Décembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 1 CHENES - MME OLIVIER 06 33 84 04 11
LOGEMENT N° 014045, PORTE N°4045, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE - A PRIORI GROUPE DE SECURITE

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 22/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU BALLON ECS
CONSTAT : FUIITE SUR BALLON ECS 150L (PERCÉ)
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT BALLON ECS 150L
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 150L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SECURITE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/11/24 a 09H51 M. F SANDOVAL

AT LCOMPTER Email envoyé le 25/11/24 a 11H20 M. F SANDOVAL

2511 : BONJOUR, SUITE A L'INTERVENTION DE NOTRE TECHNICIEN IL PRÉCONISE

LE REMPLACEMENT DU BALLON ECS CAR PERCÉ
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/11	1	54,72	54,72
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	2	547,20	547,20
TOTAL H.T.				601,92
T.V.A. a 10,00%				60,19
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>662,11</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 21/11/2024 et le 28/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE AN DISKUIZ (ADI - 01 - 01)

1 ALLEE DES CHENES

35740 PACE

logement n° 014045, porte n°4045, Rez de chaussée, Type 3



Diag EHE

Occupant actuel : MME OLIVIER Alexandra 068667/88

domicile : bureau : portable : 0633840411

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard
fuite sur ballon d'eau chaude

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C06177
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**