

N/REF : 20/11/2024 10H50 C:000053 I:02663
V/REF : AC/C06068
V/Email reçu le Mercredi 20/11/2024 à 10H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNV
IMMEUBLE : TERRES NEUVAS -TNV
RUE AURELIE NEMOURS
.
35000 RENNES

Rennes, le

03 Décembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 21 NEMOURS - MME CHIROL 06 76 44 13 69
LOGEMENT N° 105172, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR DU SALON
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR CUISINE
CONSTAT : QUELQUES TRACES D'OXYDATION AU NIVEAU DU DÉPART RADIATEUR,
DES TRACES ÉGALEMENT SUR LE RACCORD EN DESSOUS MAIS AUCUNE TRACE
D'HUMIDITÉ. L'ÉVOLUTION DE L'OXYDATION EST A SURVEILLER MAIS POUR LE
MOMENT PAS DE NÉCESSITÉ DE REMPLACER LE RADIATEUR
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/11/24 à 17H15 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule

auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU	1	54,72
				54,72
		TOTAL H.T.		54,72
		T.V.A. a 10,00%		5,47
		TOTAL T.T.C.En EURO		60,19

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 20/11/2024 et le 27/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES TERRES NEUVAS (TNV - 01 - 21)

21 RUE AURELIE NEMOURS

35000 RENNES

logement n° 105172, porte n°23, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MME CHIROL SYLVIE 041586/70

domicile : 0223460820 bureau : portable : 0676441369

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons
sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm
Fuite sur radiateur du salon.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C06068 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction