

N/REF : 4/11/2024 15H05 C:000053 I:80350
V/REF : AC/C04767
V/Email reçu le Lundi 04/11/2024 a 15H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BBN
IMMEUBLE : BRBONNAIS -BBN
13 a 19, RUE DU BOURBONNAIS
35000 RENNES

Rennes, le 03 Décembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 13 BOURBONNAIS - M. MME UKA 06 05 54 27 03
LOGEMENT N° 005549, PORTE N°41, 4° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : - RECHERCHE DE FUITE SUR ALIMENTATION MACHINE A LAVER
- RÉPARATION DE LA FUITE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DANS LA CUISINE
CONSTATS: FUITE SUR MITIGEUR ÉVIER QUI BOUGE CAR NE TIENT PLUS SUR
L'ÉVIER - ÉVIER INOX EN TRES MAUVAIS ÉTAT - MEUBLE SOUS ÉVIER MOISI -
CANALISATION ÉVACUATION ÉVIER EN TRES MAUVAIS ÉTAT (CUIVRE/PVC)
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE CES ÉLÉMENTS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 29/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE EVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE EVIER
FOURNITURE ET POSE VIDAGE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR
MODIFICATION ÉVACUATION EVIER

FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/11/24 a 15H49 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 20/11/24 a 11H06 Mme S ALI MOHAMED
NR LGESTION Email envoyé le 05/11/24 a 15H36 Mme S ALI MOHAMED
0511: SUITE INTERVENTION DU 05/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU MITIGEUR
ÉVIER, DE L'ÉVIER, DU MEUBLE SOUS ÉVIER, ET RÉFECTION DES ÉVACUATIONS
ÉVIER, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP001-Déplacement le 18/11	2	27,36		27,36
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évrier	4	112,72		112,72
1,00	PBS079-F.P évier in.1,20m+2 cuv/1 égout.	4	219,97		219,97
1,00	PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes	4	236,39		236,39
TOTAL H.T.					596,44
T.V.A. a 10,00%					59,64
TOTAL T.T.C.En EURO					656,08

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 04/11/2024 et le 05/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (BBN - 01 - 13)

13 RUE DU BOURBONNAIS

35000 RENNES

logement n° 005549, porte n°41, 4° étage, Type 5

Occupant actuel : MR MME UKA Huno 058207/7

domicile : 0973222240 bureau : portable : 0605542703

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent

SUITE APPEL ASTREINTE LE 01/11

RDF dans cellier sur évacuation MâL

Rép Fuit évac eaux usée (PBS102)

1,00 FFT

Réparation Fuite sur évacuation eaux usées (hors colonne)

Réparation de l'origine de la fuite

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C04767 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction