

N/REF : 28/10/2024 11H43 C:000053 I:02642
V/REF : AC/C04397
V/Email reçu le Lundi 28/10/2024 a 11H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le

03 Décembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 AUVERGNE - MME AL KHAFAJA 07 53 35 29 07
LOGEMENT N° 105503, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE DU BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : LE BALLON D'EAU CHAUDE EST PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 250L
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/11/24 a 16H49 Mme M LEFEUVRE

MG LGESTION Email envoyé le 04/11/24 a 17H23 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE 250L
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/11	1	54,72			54,72
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 250L-ACI/NRJ C type4	2	601,92			601,92
TOTAL H.T.						656,64
T.V.A. a 10,00%						65,66
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>722,30</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 28/10/2024 et le 29/10/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LES BLASONS (BLS - 01 - 10)
10 BOULEVARD DE LA TOUR AUVERGNE
35000 RENNES

logement n° 105503, porte n°03, Rez de chaussée, Type 5

Occupant actuel : MME AL KHAFAJA Alyaa 071322/27

domicile : bureau : portable : 0753352907

Quantité

Four/pose bal 200 L ACI (PBS136)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 200 L type ACI ou équivalent classe NRJ C (Type 4)
Point fait avec le locataire ne peut pas identifier la contenance du ballon. (150L ou 200L)

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C04397 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction