

N/REF : 18/10/2024 10H29 C:000053 I:02471
V/REF : AC/C03646
V/Email reçu le Vendredi 18/10/2024 a 10H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ABR
IMMEUBLE : RES.DES ABERS -ABR
3, RUE PIERRE-HENRI TEITGEN
.
35000 RENNES

Rennes, le

06 Décembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 TEITGEN - MME LAMERANI-ALAOUI 06 52 96 15 15
LOGEMENT N° 102194, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RADIATEUR DU SÉJOUR NE CHAUFFE PAS
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN ROUTE DE LA CHAUDIERE
CONSTAT : LA CHAUDIERE FAIT BEAUCOUP DE BRUIT, PRÉVOIR UN ENTRETIEN
CONTRÔLE NOURRICE CHAUFFAGE DE DISTRIBUTION
CONTROLE RADIATEUR SÉJOUR
CONSTAT : LE RADIATEUR N'EST PAS ALIMENTÉ EN EAU. LES PIQUAGES ONT ÉTÉ
CONDAMNÉS A LA NOURRICE DANS LE COULOIR. LE SOL LINO A SUBIT DES TRACES
DE FLAMME, LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR EST PRÉVOIR CAR IL N'EST PLUS
ALIMENTÉ EN EAU DEPUIS UN LONG MOMENT, TOUS LES JOINTS ONT DU SÉCHER,
DE LA BOUE ET DE LA ROUILLE ONT DU SE FORMER. DE PLUS, CELA ÉVITERAIT
D'ENDOMMAGER LE RÉSEAU CHAUFFAGE ET LA CHAUDIERE,
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DES 02, 03 ET 04/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS
DÉPOSE RÉSEAU CHAUFFAGE.
POSE PROTECTIONS MÉCANIQUES POUR PASSAGE COFFRE + MUR.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR PANNEAU VERTICAL DANS LE SÉJOUR
RACCORDEMENT SUR NOURRICES CHAUFFAGE

REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE DE L'ENSEMBLE DU RÉSEAU
SUPPRESSION DES CUIVRES
FOURNITURE ET POSE ROBINET THERMOSTATIQUE
MODIFICATION COFFRAGE BOIS AU NIVEAU DES NOURRICES
REMISE EN PLACE DES MEUBLES
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
REBOUCHAGE ESPACE ANNULAIRE
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 05/12/24 a 16H15 Mme A GUILLO
MG LGESTION Email envoyé le 28/10/24 a 16H07 Mme A GUILLO
PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR SÉJOUR ET PASSAGE EN APPARENT RÉSEAU
CHAUFFAGE AVEC MODIFICATION DES NOURRICES
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/10	1	54,72	82,08
60,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	2	39,39	2363,40
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	262,65	262,65
1,00	PBS124-F.P radiateur acier 2000W(+acc.)	3	288,92	288,92

TOTAL H.T.	2997,05
T.V.A. a 10,00%	299,70
TOTAL T.T.C.En EURO	3296,75

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.