

N/REF : 19/11/2024 15H25 C:000053 I:02496
V/REF : AC/C06007
V/Email reçu le Mardi 19/11/2024 a 15H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EXT
IMMEUBLE : EXETER - EXT
2 A 18, RUE D'EXETER
.
35700 RENNES

Rennes, le

09 Décembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 2 EXETER - M. SHERZAD 06 60 62 60 69
LOGEMENT N° 002110, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : PORTE 11 - LOGEMENT VACANT SUR PASS (LOGT IMPACTÉ)
LOGT 11 TRACES D'HUMIDITÉ PLAFOND CUISINE, WC ET SDB
FAIRE RECHERCHE DE FUITE DANS LOGT 21

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REHERCHE DE FUITE
CONTROLE DU LOGEMENT 11
CONSTAT : TRACES D'HUMIDITÉ CONSTATÉES
CONTROLE DU LOGEMENT 12
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LA DOUCHE ET L'EVIER
CONSTAT : AUCUNE APPARITION DE COLORANT
CONTROLE DE LA VANNE COUPURE D'EAU CHAUDE
CONSTAT : FUITE EN GOUTTE A GOUTTE SUR RACCORD VANNE COUPURE D'EAU CHAUDE
RESSERRAGE RACCORD
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/12/24 a 11H20 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	158,68
				158,68
		TOTAL H.T.		158,68
		T.V.A. a 10,00%		15,86
		TOTAL T.T.C.En EURO		174,54

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.