

N/REF : 15/11/2024 14H52 C:000053 I:02547
V/REF : AC/C05724
V/Email reçu le Vendredi 15/11/2024 a 14H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CTR
IMMEUBLE : CHAUBRIAND - CTR
BOULEVARD DE CHATEAUBRIAND
37 A 41
35500 VITRE

Rennes, le

09 Décembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 41 CHATEAUBRIAND - MME DE SAINT JAN 07 68 16 38 89
LOGEMENT N° 016529, PORTE N°6529, 4° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : FUIITE SUR FILASSE COLMAT RACCORD LAITON DU CORPS
THERMOSTATIQUE
PURGE DU RADIATEUR
CONSTAT : LA PRESSION MANOMÉTRIQUE DE LA CHAUDIERE MET DU TEMPS A
BAISSER LORS DE LA PURGE DU RADIATEUR, IL RESTE DE L'EAU DANS LE DÉPART
CE QUI POURRAIT CRÉER UNE INONDATION SI LE CORPS THERMOSTATIQUE EST
DÉVISSÉE, LA VIDANGE COMPLETE DU CIRCUIT CHAUFFAGE DU LOGEMENT EST
NÉCESSAIRE.
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT CORPS ET TETE
THERMOSTATIQUE

INTERVENTION DU 04/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE CORPS THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE CORPS THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE ROBINET THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU
PURGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 05/12/24 a 12H06 Mme A GUILLO

MG LCOMPTER Email envoyé le 22/11/24 a 09H52 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	1	49,24	49,24
	TOTAL H.T.			49,24
	T.V.A. a 10,00%			4,92
	TOTAL T.T.C.En EURO			54,16

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.