

N/REF : 5/12/2024 17H47 C:000053 I:02482
V/REF : AC/C07496
V/Email reçu le Jeudi 05/12/2024 a 17H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 18 Décembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 12 ALEMBERT - M. MME MENAGE 06 61 21 94 22 / 09 53 37 24 57
LOGEMENT N° 019080, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : 2 RADIATEURS NE CHAUFFENT PAS

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 06/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES RADIATEURS
DÉGRIPPAGE TETES THERMOSTATIQUES DES RADIATEURS
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 06/12/24 a 15H31 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	1	49,24	98,48

TOTAL H.T.	98,48
T.V.A. a 10,00%	9,84
TOTAL T.T.C.En EURO	108,32

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Amélie JUDAIS
email : ajudais@aiguillon.com
tél : 0299264455

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 05/12/2024 et le 13/12/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESID. CAMILLE ST SAENS (CCS - 01 - 12)
12 RUE JEAN LE ROND D'ALEMBERT
35200 RENNES
logement n° 019080, porte n°22, 2° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MME MENAGE 042731/51
domicile : 0953372457 bureau : portable : 0661219422

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

2,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints,
tampons sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors
therm
2 radiateur ne chauffe pas

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C07496 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction