

N/REF : 10/10/2024 9H56 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C02968
V/Email reçu le Jeudi 10/10/2024 a 9H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le

18 Décembre 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 9 DULLIN - MME NGANGA 07 55 32 86 03
LOGEMENT N° 004176, PORTE N°4176, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR CHAMBRE

Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 11/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUIITE SUR TE DE LA TETE THERMOSTATIQUE
PRÉVOIR REMPLACEMENT RACCORD DU TE DE LA TETE THERMOSTATIQUE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
VIDANGE RADIATEUR
DEPOSE RADIATEUR
MISE EN PLACE DE COLMATE SUR RACCORD
REPOSE RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LC LCOMPTER Email envoyé le 05/12/24 a 21H54 M. C GREGOIRE

MG LGESTION Email envoyé le 05/11/24 a 12H03 M. C GREGOIRE

N'AYANT PAS EU DE RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
CLOTURONS LA DEMANDE
SI VOUS SOUHAITEZ QUE NOUS RÉALISONS LES TRAVAUX, MERCI DE NOUS ENVOYER
UN NOUVEAU BON DE COMMANDE

MB LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 23H07 M. C GREGOIRE

NR LGESTION Email envoyé le 15/10/24 a 11H08 M. C GREGOIRE

1510: SUITE INTERVENTION DU 11/10 PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RACCORD DU TE
DE LA TETE THERMOSTATIQUE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/10	1	54,72		54,72
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	4	49,24		49,24
TOTAL H.T.					103,96
T.V.A. a 10,00%					10,39
TOTAL T.T.C.				En EURO	114,35

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Cyril GREGOIRE
email : cgregoire@aiguillon.com
tél : 0223350561 portable : 0630023464

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 11/10/2024 et le 18/10/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (DUL - 03 - 09)

9 SQUARE CHARLES DULLIN

35200 RENNES

logement n° 004176, porte n°4176, 3° étage, Type 3



Diag EIIIE Diag EIIG

Occupant actuel : MME NGANGA Esther njeri 064408/0

domicile : bureau : portable : 0755328603

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons
sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm
fuite radiateur chambre

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C02968 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction