

N/REF : 18/12/2024 15H10 C:000726 I:00355

V/Appel du Mercredi 18/12/2024 a 15H10

ASSOCIATION ST BENOIT LABRE

**5, RUE DU BOIS RONDEL
35700 RENNES**

IMMEUBLE : ST BENOIT LABRE
5, RUE DU BOIS RONDEL
Foyer
35700 RENNES

Rennes, le

20 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 5 RONDEL - M. TREMEDET 06 31 59 56 21

MOTIF : DÉBOUCHAGE RÉSEAU EU
+ CONTRÔLER NIVEAU DU BAC A GRAISSE

Donneur d'ordre : M. L. TREMEDET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 19/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE RESEAU EAUX USÉES AU NIVEAU DES WC
POMPAGE ET NETTOYAGE DU BAC A GRAISSE 1M3
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/12/24 a 16H12 M. L. TREMEDET

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage
de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ffait Déb.H.Pression <=0h50 sans déplac.	1	113,64	113,64
1,00	Entretien Bac a graisse/Réseau Eu	1	253,71	253,71
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	M3 Déchets Graisses	2	58,00	58,00
TOTAL H.T.				425,35
T.V.A. a 10,00%				42,53
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>467,88</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.