

N/REF : 30/10/2024 13H40 C:000053 I:02594
V/REF : AC/C04608
V/Email reçu le Mercredi 30/10/2024 a 13H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AJO
IMMEUBLE : LES AJONCS - AJO
2 a 12 RUE DES AJONCS
.
35750 IFFENDIC

Rennes, le 31 Décembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 12 AJONCS - M. MME WORKU 06 85 20 55 90
LOGEMENT N° 011291, PORTE N°1291, REZ DE CHAUSSÉE, TYPE 4

MOTIF : THERMOSTAT LOGEMENT (CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE) CLIGNOTE ET NE FONCTIONNE
PLUS - NE PEUX PLUS RÉGLER SON CHAUFFAGE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 05/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE PANNE

CONSTAT: THERMOSTAT D'AMBIANCE DÉFAILLANT

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

THERMOSTAT INCOMPATIBLE AVEC INSTALLATION ACTUELLE (TROP ANCIENNE)

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BLOC THERMOSTAT, DÉLESTEUR ET RÉCEPTEUR

RADIATEUR

PRISE DE RÉFÉRENCE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 10/12/24 a 09H35 M. E ROCHE

1012 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 27/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 27/11/24 a 11H34 M. E ROCHE

2711: SUITE INTERVENTION DU 22/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BLOC

THERMOSTAT, DU DÉLESTEUR ET RÉCEPTEUR RADIATEUR, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 05/11	1	54,72		54,72
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 22/11	2	54,72		54,72
TOTAL H.T.						109,44
T.V.A. a 10,00%						10,94
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>120,38</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Tifenn KERMARREC
email : tkermarrec@aiguillon.com
tél : 0299213151

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 30/10/2024 et le 31/10/2024

mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (AJO - 01 - 12)

12 RUE DES AJONCS

35750 IFFENDIC

logement n° 011291, porte n°1291, Rez de chaussée, Type 4

Occupant actuel : MR MME WORKU Feleke 052122/33

domicile : 0685205590 bureau : portable :

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Mr dit que le thermostat du logement qui clignote et qui ne fonctionne plus. Il ne
peux donc pas régler la température du logement pour le chauffage. tel et mail ok

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C04608
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**