

N/REF : 13/12/2024 9H26 C:000053 I:00177
V/REF : AC/C08092
V/Email reçu le Vendredi 13/12/2024 a 9H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MRS
IMMEUBLE : MERISIERS -MRS
RESIDENCE DES MERISIERS
.
35113 DOMAGNE

Rennes, le 31 Décembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 9 MERISIERS - M. VIEL 02 23 27 20 86
LOGT 101359 - PORTE 912 - 1ER ÉTAGE
CURATRICE MME LE GUEVEL 06 64 73 12 65
MOTIF : FUIITE SOUS ÉVIER
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE L'EVIER
CONSTAT : RACCORD CASSÉ AU NIVEAU DU SIPHON DE MACHINE A LAVER SOUS
L'ÉVIER
COUPURE D'EAU
REPRISE VIDANGE SOUS EVIER
REPLACEMENT SIPHON MACHINE A LAVER HS
DÉPOSE SIPHON DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON SOUS EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/12/24 a 10H24 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	56,90	56,90
1,00	PBS095-Rempl. siphon machine a laver	1	55,81	55,81
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Eu (hors col.)	1	93,02	93,02
TOTAL H.T.				205,73
T.V.A. a 10,00%				20,57
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>226,30</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Chloé LE FALHER
email : clefalher@aiguillon.com
tél : 0299328696

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 23/12/2024 et le 25/12/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE DES MERISIERS (MRS - 02 - 09)
09 RESIDENCE DES MERISIERS
35113 DOMAGNE
logement n° 101359, porte n°912, 1° étage, Type 2

Occupant actuel : MR VIEL Pierre-Yves 025217/94
domicile : 0223272086 bureau : portable : 0643731262

	Quantité
Rép Fuit évac eaux usée (PBS102) Réparation Fuite sur évacuation eaux usées (hors colonne)	1,00 FFT

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C08092 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction