

N/REF : 13/11/2024 11H03 C:000053 I:02509
V/REF : AC/C05434
V/Email reçu le Mercredi 13/11/2024 a 11H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MSA
IMMEUBLE : SANGNIER -MSA
6 a 18, RUE MARC SANGNIER
.
35200 RENNES

Rennes, le

31 Décembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 18 SANGNIER - MME JAOUHAR 06 43 20 19 02
LOGEMENT N° 004954, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RADIATEUR CUISINE: REMPLACEMENT ROBINET THERMOSTATIQUE

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 22/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR CUISINE
CONSTAT : FIXATION RADIATEUR HS - RADIATEUR HS
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT RADIATEUR ACIER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MALGRE LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION DU 13/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 16/12/24 a 15H37 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/11	1	54,72	54,72
1,00	DEP001-Déplacement le 06/12	2	27,36	27,36
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	3	210,12	210,12
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)	3	98,49	98,49
TOTAL H.T.				390,69
T.V.A. a 10,00%				39,06
TOTAL T.T.C.En EURO				429,75

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Angélique GUILLO
email : aguillo@aiguillon.com
tél : 0299264432 portable : 0611291366

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 13/11/2024 et le 25/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (MSA - 01 - 18)

18 RUE MARC SANGNIER

35200 RENNES

logement n° 004954, porte n°02, Rez de chaussée, Type 3



Diag EHE Diag EIIG

Occupant actuel : Mme JAOUHAR Zhor 003733/47

domicile : bureau : portable : 0643201902

Quantité

Fou/pos rob rad dou régl (PBS126)

1,00 U

Fourniture et pose d'un robinet radiateur thermostatique à double réglage (pré réglage fixe de la puissance du radiateur) 12/17 ou 15/21
robinet thermostatique cuisine HS

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05434 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction