

N/REF : 30/12/2024 9H27 C:000053 I:02433
V/REF : AC/C08506
V/Email reçu le Lundi 30/12/2024 a 9H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MRN
IMMEUBLE : MORENE - MRN
35, RUE DE RENNES
.
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 35 RENNES - MR ROUZE 0685812854
LOGEMENT N° 115574, PORTE N°16, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : PIPE WC HS ET EN CONTRE PENTE
Donneur d'ordre : Mme C LEFALHER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU WC
CONSTAT : AUCUNE FUITE SUR LA PIPE WC ET PAS DE CONTRE PENTE CONSTATÉE,
CEPENDANT LE MÉCANISME WC ET LE FLOTTEUR SONT HS. FUITE ÉGALEMENT AU
NIVEAU DU RÉSERVOIR
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU FLOTTEUR DÉFECTUEUX
DÉPOSE DU MÉCANISME WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN FLOTTEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN MÉCANISME WC
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT AU NIVEAU DU RÉSERVOIR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/24 a 11H17 Mme C LEFALHER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS060-Rempl.Mécan.chasse eau à 2 débits	1	82,08	82,08
1,00	PBS061-Rempl.Robinet flotteur silencieux	1	82,08	82,08
1,00	PBS064-Rempl.joint réservoir-cuvette WC	1	35,02	35,02
TOTAL H.T.				199,18
T.V.A. à 10,00%				19,91
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>219,09</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Chloé LE FALHER
email : clefalher@aiguillon.com
tél : 0299328696

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 30/12/2024 et le 03/01/2025

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

MORENE (MRN - 01 - 35)
35 RUE DE RENNES
35510 CESSON-SEVIGNE
logement n° 115574, porte n°16, 1° étage, Type 2

Occupant actuel : MR ROUZE Jean-yves 058561/70
domicile : 0299051006 bureau : portable : 0685812854

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard
Pipe WC HS et en contre pente

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C08506 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction