

N/REF : 26/12/2024 17H06 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C08428
V/Email reçu le Jeudi 26/12/2024 a 17H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 5 BERNARD - MME LUNDENBAZAR 06 51 26 17 71
LOGEMENT N° 012528, PORTE N°27, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU SOL DE LA SDB, WC ET COULOIR
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT
CONSTAT : INFILTRATION DUE A UN MANQUE DE JOINT SUR FAIENCE
PRÉVOIR LA REFECTION DES JOINTS DE FAIENCE SUR TOUTE LA PREMIERE RANGÉE
FOURNITURE ET POSE ROBINET DE MACHINE A LAVER
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 02/01/25 a 12H59 Mme AS DARIY

0201 : PRÉVOIR LA REFECTION DES JOINTS DE FAIENCE SUR TOUTE LA PREMIERE RANGÉE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/01	1	54,72		109,44	
1,00	PBS024-Rempl. robinet de machine a laver	1	44,87		44,87	
TOTAL H.T.					154,31	
T.V.A. a 10,00%					15,43	
TOTAL T.T.C.En EURO					169,74	

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Anne-Sophie DARIY
email : adariy@aiguillon.com
tél : 0299327826 portable : 0642468449

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 03/01/2025

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (EBE - 02 - 05)

5 RUE EMILE BERNARD

35700 RENNES

logement n° 012528, porte n°27, 2° étage, Type 2



Amiante

Occupant actuel : MR MME LUNDENBAZAR Chuluunbaatar
043926/82

domicile : bureau : portable : 0651261771

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

Intervention Hors Standard

ils se sont rendue compte qu'ils ont une infiltration d'eau au niveau du sol de la SDB + WC + Couloir qui survient à chaque fois qu'ils tirent la chasse d'eau ou utilise la douche.

1,00 U

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C08428 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction