

N/REF : 24/12/2024 16H06 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C08331
V/Email reçu le Mardi 24/12/2024 a 16H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - MME SAIBOU 06 41 11 31 60
LOGEMENT N° 010302, PORTE N°0302, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 30/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
MESURE DE LA RÉSISTANCE
CONSTAT : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
(BALLON DATANT DE 10 ANS)
CONTACTEUR JOUR/NUIT MIS EN MARCHÉ FORCÉ POUR UNE LÉGERE AMÉLIORATION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 06/01/25 a 13H14 Mme AS DARIY
AT LGESTION Email envoyé le 30/12/24 a 15H02 Mme AS DARIY
3012 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON EAU CHAUDE
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/12	1	54,72		54,72	
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	2	547,20		547,20	
	TOTAL H.T.					601,92
	T.V.A. a 10,00%					60,19
	TOTAL T.T.C.En EURO					662,11

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Anne-Sophie DARIY
email : adary@aguillon.com
tél : 0299327826 portable : 0642468449

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 31/12/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (QBR - 01 - 10)

10 ALLEE DE QUIBERON

35700 RENNES

logement n° 010302, porte n°0302, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MME SAIBOU Rachidatou 066600/58

domicile : bureau : portable : 0641113160

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

dysfonctionnement bec : Mme indique que lorsqu'elle utilise l'eau chaude elle dit qu'il y en a pdt quelques minutes et après l'eau chaude se coupe.

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C08331 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction