

N/REF : 13/12/2024 11H03 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C09052
V/Email reçu le Vendredi 13/12/2024 a 11H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 11 DULLIN - M. JANVIER 07 67 70 95 99 (LOGT SINISTRE)
PORTE 4182
--
MME WANGELA 07 58 63 43 37 - LOGT 4184
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 4182
CONSTAT : DÉGAT DES EAUX VISIBLE AU PLAFOND
CONTROLE DU LOGEMENT 4184
CONSTAT : UN RADIATEUR ÉTAIT PERÇÉ DANS LE LOGEMENT MAIS AVAIT ÉTÉ
REPLACÉ, LES TRACES D'EAU PROVIENNENT DE CETTE ANCIENNE FUITE
REMARQUE : PRÉVOIR TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 06/01/25 a 09H42 M. C GREGOIRE
NR AB Email envoyé le 31/12/24 a 10H22 M. C GREGOIRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 17/12/24 a 10H01 M. C GREGOIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
	TOTAL H.T.			103,96
	T.V.A. a 10,00%			10,39
	TOTAL T.T.C.En EURO			114,35

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Cyril GREGOIRE
email : cgregoire@aiguillon.com
tél : 0223350561 portable : 0630023464

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 06/01/2025 et le 06/01/2025

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (DUL - 03 - 11)

11 SQUARE CHARLES DULLIN

35200 RENNES

logement n° 004182, porte n°4182, 2° étage, Type 3



Diag EIIIE Diag EIIG

Occupant actuel : MR JANVIER Bertrand 064115/95

domicile : bureau : portable : 0767709599

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent

Bt de régule

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C09052 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction