

N/REF : 9/12/2024 14H07 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C08302
V/Email reçu le Lundi 09/12/2024 a 14H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - MME GHAMDI 06 27 28 96 48
LOGEMENT N° 010275, PORTE N°0275, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L

INTERVENTION DU 16/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 150 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 18/12/24 a 09H22 Mme AS DARIY
NR LCOMPTER Email envoyé le 16/12/24 a 17H24 Mme AS DARIY
MG LCOMPTER Email envoyé le 12/12/24 a 10H28 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 11/12	1	54,72		54,72
1,00	PBS135-F.P	1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	2	547,20		547,20
TOTAL H.T.						601,92
T.V.A. a 10,00%						60,19
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>662,11</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Chloé LE FALHER
email : clefalher@aiguillon.com
tél : 0299328696

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 24/12/2024 et le 24/12/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (QBR - 01 - 10)

10 ALLEE DE QUIBERON

35700 RENNES

logement n° 010275, porte n°0275, 1° étage, Type 2

Occupant actuel : MLE GHAMDI Nathalie 041175/47

domicile : 0627289648 bureau : portable :

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

BT de régul

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C08302 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction