

N/REF : 23/11/2024 19H15 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C08717
V/Appel du Samedi 23/11/2024 a 19H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : ALLEE N°3 COPENHAGUE-LOGEMENT DE MME GUNES-3EME ETAGE-TEL:*07 71865765*
MOTIF : INTERVENIR POUR UN TUYAU D'EVACUATION TOILETTE CASSEE DANS LE LOGEMENT
Donneur d'ordre : Sté Perm anence SOFRATEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/11 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FUIITE SUR ÉVACUATION WC
IMPOSSIBILITÉ DE RÉPARER NI MEME PROVISOIREMENT
PVC COLLÉ AU SOL
PRÉVOIR REMPLACEMENT SECTION COLONNE DIA 100
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 31/12/24 a 10H23 M. C GREGOIRE

NR LCOMPTER Email envoyé le 19/12/24 a 09H02 M. C GREGOIRE

1912 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 09/12/24 a 09H28 M. C GREGOIRE

0912 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 25/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 25/11/24 a 09H57 M. C GREGOIRE

2511: SUITE INTERVENTION DU 23/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA SECTION DE COLONNE FUYARDE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
	TOTAL H.T.			304,17
	T.V.A. a 10,00%			30,41
	TOTAL T.T.C.En EURO			334,58

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Cyril GREGOIRE
email : cgregoire@aiguillon.com
tél : 0223350561 portable : 0630023464

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 31/12/2024 et le 31/12/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (CPH - 02 - 03)

3 SQUARE DE COPENHAGUE

35200 RENNES

logement n° 007525, porte n°31, 3° étage, Type 4

Occupant actuel : MME MR GUNES LEBIBE 035362/54

domicile : bureau : portable : 0771865765

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

intervention en astreinte

Bt de régule

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C08717 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction