

N/REF : 8/11/2024 15H42 C:000053 I:80249
V/REF : AC/C05208
V/Email reçu le Vendredi 08/11/2024 à 15H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. LEN
IMMEUBLE : LENOIR -LEN
3, RUE LENOIR
35000 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 LENOIR - MME HERTLING 07 82 00 24 77
LOGEMENT N° 020503, PORTE N°0503, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUITE SUR RADIATEUR CHAMBRE

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 19/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE RADIATEUR CHAMBRE
CONSTAT: RADIATEUR A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 31/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE DU RADIATEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT RÉSEAU CHAUFFAGE
SERRAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/24 à 16H26 Mme A JUDAIS
NR LGESTION Email envoyé le 19/11/24 à 17H10 Mme A JUDAIS

1911: SUITE INTERVENTION DU 19/11, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 19/11	1	54,72		54,72
1,00	PBS120-F.P	radiateur acier 1050W(+acc.)	2	182,76		182,76
TOTAL H.T.						237,48
T.V.A. a 10,00%						23,74
TOTAL T.T.C.En EURO						261,22

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Amélie JUDAIS
email : ajudais@aiguillon.com
tél : 0299264455

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 08/11/2024 et le 15/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (LEN - 01 - 03)

3 RUE LENOIR

35000 RENNES

logement n° 020503, porte n°0503, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MME HERTLING Brigitte 061720/28

domicile : bureau : portable : 0782002477

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints,
tampons sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors
therm
fuite sur radiateur chambre (canne de radiateur ou corps?)

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05208 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction