

N/REF : 11/12/2023 9H48 C:000053 I:02392
V/REF : AC/C09157
V/Email reçu le Lundi 11/12/2023 à 9H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EMR
IMMEUBLE : VILLA EMERA -EMR
4A, RUE G. DE GAULLE ANTHONIOZ
.
35200 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 4A ANTHONIOZ - MME DUMAS 06 48 69 32 45
TECHNICIEN IDEX M. HUE 07 64 22 29 76
MOTIF : FUIITE SUR COLONNE EAU CHAUDE SANITAIRE DE L'IMMEUBLE
PANNE TOTALE EAU CHAUDE
RDV CONJOINT AVEC TECHNICIEN IDEX PRIT
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
VERIFICATION DE LA COLONNE EAU CHAUDE SANITAIRE
CONSTAT: FUIITE SUR LA COLONNE SANITAIRE CHAUFFAGE
LA SOCIETE IDEX A REALISE UNE COUPURE EAU PUIS UNE REMISE EN EAU DANS
LE WEEK END
AUTRE CONSTAT: TUYAU DE COLONNE EAU CHAUDE EST HS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
AFFICHAGE COUPURE EAU POUR L'INTERVENTION DU 14/12
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU REALISEE PAR LA SOCIETE IDEX
VIDANGE DE LA COLONNE EAUX CHAUDES
DEPOSE DU TRONCON DE COLONNE EAU CHAUDE DIA 40 HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU TRONCON DE COLONNE EAU CHAUDE DIA 40
SOUDURE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU REALISEE PAR IDEX
CONTROLE: BONNE ETANCHEITE

CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 06/01/25 a 10H27 Mme A CATALDI
NR AB Email envoyé le 30/12/24 a 11H08 Mme A CATALDI
BB AB Email envoyé le 02/12/24 a 20H54 Mme A CATALDI
BB AB EMAIL en CC le 12/11/24 a 20H37 CBOITIN@AIGUILLON.COM
BB AB Email envoyé le 12/11/24 a 20H37 Mme A CATALDI
BB AB Email envoyé le 06/11/24 a 22H26 Mme A CATALDI
BB AB Email envoyé le 06/11/24 a 22H26 Mme A. CATALDI
MB AB Email envoyé le 22/10/24 a 08H07 Mme A CATALDI
BB AB Email envoyé le 10/10/24 a 15H54 Mme A CATALDI
BB AB Email envoyé le 07/10/24 a 16H06 Mme A CATALDI
BB AB Email envoyé le 12/09/24 a 10H16 Mme A CATALDI
BB AB Email envoyé le 03/09/24 a 09H39 Mme A CATALDI
MB AB EMAIL en CC le 07/08/24 a 12H47 cgregoire@aiguillon.com
MB AB EMAIL en CC le 07/08/24 a 12H47 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM
MB AB Email envoyé le 07/08/24 a 12H47 Mme A CATALDI
MB AB Email envoyé le 09/07/24 a 08H08 Mme A CATALDI
MB AB Email envoyé le 26/06/24 a 14H37 Mme A CATALDI - RELANCE +++
MB AB Email envoyé le 22/05/24 a 15H54 Mme A CATALDI
NR AB Email envoyé le 18/04/24 a 14H23 Mme A. CATALDI RELANCE++++
MB AB Email envoyé le 28/03/24 a 11H24 Mme A CATALDI - relance +++
NR AB Email envoyé le 13/03/24 a 10H01 Mme A CATALDI
BB AB Email envoyé le 29/02/24 a 21H05 Mme A CATALDI
MB AB Email envoyé le 20/02/24 a 09H55 Mme A CATALDI

BB AB Email envoyé le 31/01/24 a 12H35 Mme A. CATALDI
BB AB Email envoyé le 25/01/24 a 15H03 Mme A. CATALDI
MB AB Email envoyé le 20/12/23 a 11H43 Mme A. CATALDI
LL LCOMPTER Email envoyé le 18/12/23 a 14H52 Mme A. CATALDI
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU SECTION CUIVRE COLONNE DIA 35

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/12	1	53,98	80,97	
3,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /M1	2	38,86	116,58	
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/12	3	53,98	26,99	
TOTAL H.T.				224,54	
T.V.A. a 10,00%				22,45	
TOTAL T.T.C.En EURO				246,99	

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 Rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MME Alexia CATALDI
email : acataldi@aiguillon.com
tél : 0223350567

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 06/01/2025 et le 06/01/2025

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

VILLA EMERA (EMR)
4A RUE G. DE GAULLE ANTHONIOZ
35200 RENNES

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Bt de regularisation FUIITE SUR COLONNE EAU CHAUDE SANITAIRE DE
L'IMMEUBLE N/REF : 11/12/2023 9H48 C:000053 I:02392

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C09157
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**