

N/REF : 12/12/2024 10H33 C:000053 I:02642
V/REF : AC/C07921
V/Email reçu le Jeudi 12/12/2024 a 10H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 AUVERGNE - MME OLIVERI 06 11 10 35 87
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 13/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE POINTS D'EAU
CONSTAT : EAU CHAUDE RÉTABLIE MAIS L'EAU EST DE COULEUR MARRON
CONTROLE CLAPET ANTIPOLLUTION
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE DU MOUSSEUR
CONSTAT : TRACES IMPORTANTES DE CALCAIRE
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE QUI A 15ANS ET QUI EST CERTAINEMENT
ENTARTRE. UN BOUCHON S'EST CERTAINEMENT FORMÉ PUIS S'EST RÉSORBÉ PAR LA
SUITE
CONCLUSION : SI LE PROBLEME REVIENT, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA
RÉSISTANCE OU DU BALLON D'EAU CHAUDE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/12/24 a 17H48 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments	- Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 13/12	1	54,72	82,08
TOTAL H.T.					82,08
T.V.A. a 10,00%					8,20
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>90,28</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 20/12/2024 et le 23/12/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LES BLASONS (BLS - 01 - 10)
10 BOULEVARD DE LA TOUR AUVERGNE
35000 RENNES
logement n° 105521, porte n°36, 3° étage, Type 3

Occupant actuel : MME OLIVIERI FLORENCE 039141/50
domicile : 0299316132 bureau : portable : 0611103587

Quantité

Four/pose bal 100 L ACI (PBS134)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 100 L type ACI ou équivalent classe NRJ C
(type 1 ou 2)
Bon de regul pour dépannage sur ballon eau chaude

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C07921 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction