

N/REF : 22/11/2024 12H13 C:000053 I:80329
V/REF : AC/C06274
V/Email reçu le Vendredi 22/11/2024 à 12H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1BIS BRES - MME MICAULT 06 58 42 48 41 / 07 66 87 11 82
LOGEMENT N° 107254, PORTE N°27, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : PURGE DU RÉSEAU CHAUFFAGE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 02/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PURGE DE TOUS LES RADIATEURS
REMARQUE : PROBLEME DE CHAUFFE PERSISTANT
AUGMENTATION DU THERMOSTAT
DÉPOSE DES TETES THERMOSTATIQUES CONNECTÉES QUI N'ONT PAS L'AIR DE
FONCTIONNER CORRECTEMENT
REMISE EN PLACE DES ANCIENNES TETES THERMOSTATIQUES
CONSTAT : LE CHAUFFAGE FONCTIONNE CORRECTEMENT
REMARQUE : VOIR AVEC LA SOCIÉTÉ QUI A INSTALLÉ LES TETES THERMOSTATIQUES
RÉEXPLIQUER LE FONCTIONNEMENT A LA LOCATAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 03/12/24 à 16H31 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	54,72	82,08
	TOTAL H.T.			82,08
	T.V.A. a 10,00%			8,20
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>90,28</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 22/11/2024 et le 29/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE NYMPHEA (NPA - 01 - 01)
1BIS RUE MADELEINE BRES
35590 L'HERMITAGE
logement n° 107254, porte n°27, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MME MICAULT Anaïs 079193/41
domicile : bureau : 0658424841 portable : 0766871182

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard
Merci de purger le réseau

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C06274 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction