

N/REF : 15/11/2024 16H39 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C05746
V/Email reçu le Vendredi 15/11/2024 a 16H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - M. MME CAMARA 06 40 91 73 92 / 06 50 75 28 04
LOGEMENT N° 107502, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE
SI BESOIN REMPLACEMENT BALLON
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 22/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
CONTRÔLE DU CHAUFFE EAU 200L MURAL HORS D'USAGE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UN PLACARD ADAPTÉ AINSI QUE SUPPRIMER LA CLOISON MURALE
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON ECS AINSI QU'UNE MODIFICATION ELECTRIQUE AU TABLEAU PRINCIPAL ET UNE MODIFICATION RACCORD CHAUFFE-EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITE HYDRAULIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 200 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SECURITE
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/12/24 a 15H02 Mme a CASAERT
NR LGESTION Email envoyé le 29/11/24 a 17H19 Mme M LEFEUVRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 25/11/24 a 13H50 Mme a CASAERT
PRÉVOIR UN PLACARD ADAPTÉ AINSI QUE SUPPRIMER LA CLOISON MURALE
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON ECS AINSI QU'UNE MODIFICATION
ELECTRIQUE AU TABLEAU PRINCIPAL ET UNE MODIFICATION RACCORD CHAUFFE-EAU
DANS CETTE ATTENTE,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 15/11	1	54,72		82,08	
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	2	601,92		601,92	
	TOTAL H.T.				684,00	
	T.V.A. a 10,00%				68,40	
	TOTAL T.T.C.En EURO				752,40	

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 15/11/2024 et le 20/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES TERRASSES D'HELIOS (THE - 01 - 07)

7 RUE DES GLENAN

35132 VEZIN-LE-COQUET

logement n° 107502, porte n°05, Rez de chaussée, Type 3

Occupant actuel : MR MME CAMARA Massamba 077946/55

domicile : 0640917392 bureau : portable : 0650752804

Quantité

Four/pose bal 150 L ACI (PBS135)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 150 L type ACI ou équivalent classe NRJ C (Type 3)

Absence d'eau chaude sur BEC- contacteur J/N? BEC à remplacer si besoin

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05746 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction