

N/REF : 29/10/2024 13H43 C:000053 I:02670
V/REF : AC/C04527
V/Email reçu le Mardi 29/10/2024 a 13H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BDO
IMMEUBLE : LA BOURDONNAIS -BDO
4, ALLEE SUFFREN
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 SUFFREN - MME AL 07 60 28 69 38
LOGEMENT N° 104153, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE A LA BASE DES WC
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : PLUSIEURS FUITES CONSTATÉES SUR FIXATIONS RÉSERVOIR, JOINT
BRIDE, ROBINET D'ARRET, MÉCANISME, SUR LA CUVETTE CAR ELLE EST MAL FIXÉE
ET SUR JOINT LEVRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT JOINT PIPE WC
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT JOINT PIPE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC.
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/12/24 a 15H54 Mme a CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 08/11/24 a 16H03 M. F SANDOVAL

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC COMPLET
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/11	1	54,72			54,72
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	251,71			251,71
TOTAL H.T.						306,43
T.V.A. a 10,00%						30,64
TOTAL T.T.C.				En EURO		337,07

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 29/10/2024 et le 08/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LA BOURDONNAIS (BDO - 01 - 04)
4 ALLEE SUFFREN
35760 SAINT-GREGOIRE
logement n° 104153, porte n°01, Rez de chaussée, Type 4

Occupant actuel : MME AL Songul 075926/72
domicile : bureau : portable : 0760286938

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard
fuite à la base des WC

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C04527 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction