

N/REF : 18/10/2024 15H09 C:000053 I:01419
V/REF : AC/C03556
V/Email reçu le Vendredi 18/10/2024 a 15H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 44 BLAYAU - MR EL ADDAQUI 07 62 76 96 07
LOGEMENT N° 101408, PORTE N°42, 4° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : PRÉSENCE D'EAU SUR LE MUR DE LA CHAMBRE MITOYENNE A LA SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 42
CONSTAT: HUMIDITÉ DANS LE BAS DES MURS AUTOUR DE LA DOUCHE
A PLUSIEURS ENDROITS LE SILICONE DE POURTOUR N'EST PLUS ÉTANCHE
DOUCHE PMR
AUTRE CONSTAT: DÉCOLLEMENT DE SOL A QUELQUES ENDROITS FACILITANT LES
INFILTRATIONS
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉVOIR DE FAIRE RECOLLER LE SOL ET REFAIRE LES JOINTS ÉTANCHÉITÉ DE
LA DOUCHE

INTERVENTION DU 03/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DES JOINTS SILICONE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ AUTOUR DE LA DOUCHE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/01/25 a 12H14 Mme M LEFEUVRE

NR LCOMPTER Email envoyé le 19/12/24 a 09H23 Mme M LEFEUVRE

1912 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS

PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 10/12/24 a 09H10 Mme M LEFEUVRE

1012 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 25/10 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 25/10/24 a 14H16 Mme M LEFEUVRE

2510: SUITE INTERVENTION DU 24/10, PRÉVOIR DE REFAIRE LES JOINTS
D'ÉTANCHÉITÉ AUTOUR DE LA DOUCHE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS038-F.P du joint silicone douche	3	71,13	71,13
TOTAL H.T.				175,09
T.V.A. a 10,00%				17,50
TOTAL T.T.C.En EURO				192,59

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 17/10/2024 et le 21/10/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE ALAIN COLAS (NBL - 02 - 44)
44 RUE NOEL BLAYAU
35000 RENNES
logement n° 101408, porte n°42, 4° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MME EL ADDAOUI Abdelaaziz 077775/78
domicile : bureau : portable : 0762769607

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)
Merci d'intervenir pour la présence d'eau sur le mur de la chambre mitoyenne à la salle de bain.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C03556 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction