

N/REF : 6/12/2024 12H10 C:009153 I:14052

V/Appel du Vendredi 06/12/2024 a 12H10

**SCI PETIT BONHEUR
VACHER SANDRINE
21 RUE DU PONT DE 4 METRES
22100 LE HINGLE**

IMMEUBLE : 25 BREST
25 RUE DE BREST
22100 DINAN

Rennes, le 09 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 25 BREST - MME VACHER 06 27 85 23 60
CONTACT SUR PLACE M. BILLOT 06 50 08 83 11

MOTIF : DÉBOUCHAGE 2 COLONNES EU PRINCIPALES
MAUVAIS ÉCOULEMENT AU NIVEAU DE LA BOULANGERIE ET DU SALON COIFFURE

Donneur d'ordre : Mme S VACHER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 09/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE
REMARQUE : PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN PLOMBIER AFIN DE DÉPOSER LE WC
POUR POUVOIR DÉBOUCHER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE A L'AIDE D'UNE POMPE : NON CONCLUANTE
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE ELECTROMECANIQUE : NON CONCLUANTE
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU WC
DEBOUCHAGE DE LA CANALISATION A LA HAUTE PRESSION, ELECTROMECANIQUE
ET AU DEBOUCHEUR CHIMIQUE
REPOSE DU WC
REMISE EN EAU
CONTROLE : RESEAU TOUJOURS BOUCHE
CONTROLE DE LA COLONNE EAUX USEES DU BATIMENT D'A COTE
OUVERTURE DE LA COLONNE
CONSTAT : PRESENCE IMPORTANTE DE LINGETTES
RETRAIT DES LINGETTES DE LA COLONNE ET MISE EN PLACE DE DEBOUCHEUR
CHIMIQUE

MISE EN PLACE D'UNE PASTILLE SUR LA COLONNE POUR LA REFERMEE
REDEBOUCHAGE DU WC A L'AIDE D'UNE POMPE
CONTROLE - BON ECOULEMENT
CONSTAT : ABSENCE DE SIPHON SUR LES BACS A SHAMPOING D'OU LES REMONTEES
D'ODEURS
AUTRE CONSTAT : DESIPHONAGE DANS LES TOILETTES
PREVOIR L'INSTALLATION D'UN AERATEUR AVEC MODIFICATION DE LA PIPE WC
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LC LCOMPTER Email envoyé le 13/12/24 a 13H23 Mme S VACHER

AT LCOMPTER Email envoyé le 10/12/24 a 10H47 Mme S VACHER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	Ff Déb.Hte Pression a l'heure le 09/12	1	150,00		300,00	
3,50	Ff Déb.Hte Pression a l'heure le 12/12	2	150,00		525,00	
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/12	3	67,23		201,69	
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	39,48		39,48	

Quantité	Travaux supplémentaires	N° BT	P.U. HT	
1,00	Tampon Hermétique	3	40,00	40,00
TOTAL H.T.				1106,17
T.V.A. a 20,00%				221,23
TOTAL T.T.C.En EURO				1327,40

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.