

N/REF : 17/10/2024 14H52 C:000018 I:80126
V/REF : INT6529525
V/Email reçu le Jeudi 17/10/2024 a 14H52

SDC 'Connexion'
C/O NEXITY RENNES Syndic
2 RUE FERDINAND
CS 64409
35044 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : CONNEXION
75 RUE DE CHATEAUGIRON
35000 RENNES

Rennes, le 10 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 75 CHATEAUGIRON -
CODE D'ACCES CLÉ 2020 BOUTON VERT
MOTIF : POMPE RELEVAGE EN DEFAUT
Donneur d'ordre : Mme M CHAUVIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 21/10 1ER PASSAGE
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : POMPE DE RELEVAGE EN DEFAUT
PREVOIR INSTALLATION D'UNE POMPE DE RELEVAGE PROVISOIRE POUR EVACUER LES
EAUX PUIS EFFECTUER UN CONTROLE DES 2 POMPES
VALIDATION FAITE PAR LE DONNEUR D'ORDRE

INTERVENTION DU 21/10 2EME PASSAGE
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE DE LA POMPE DE RELEVAGE PROVISOIRE
APRES EVACUATION PARTIELLE DES EAUX, TENTATIVE DE CONTROLE DES FLOTTEURS
REMISE EN ROUTE DE LA POMPE 1
TENTATIVE DE REMISE EN ROUTE POMPE 2 SANS SUCCES
UN LOCATAIRE NOUS INFORME QUE LE COFFRET ELECTRIQUE S'EST MIS A SONNER
JEUDI ET IL A COUPE L'ALIMENTATION DE CELUI-CI, CE QUI A COUPÉ
TOTALEMENT LE BON FONCTIONNEMENT DE LA POMPE 1
LA POMPE 2 EST TOUJOURS EN DEFAUT
PRECONISATION DE DEPOSER LA POMPE 2 EN DEFAUT POUR VERIFICATION ET VIDER
LA FOSSE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE DE LA POMPE DE RELEVAGE PROVISOIRE DANS LA FOSSE
DEPOSE DE LA POMPE 2 EN DEFAUT

FONCTIONNEMENT NORMAL HORS DE L'EAU
APPEL DIAGNOSTIC FOURNISSEUR : IL FAUT REPARER LA POMPE OU LA CHANGER
ATTENTE INSTRUCTIONS DE VOTRE PART POUR DEPOSER LA POMPE CHEZ LE
FOURNISSEUR

-
MERCI DE FAIRE SUIVRE A TOUS LES OCCUPANTS DE NE PAS ETEINDRE LE COFFRET
ELECTRIQUE S'IL SE MET A SONNER MAIS DE NOUS CONTACTER DIRECTEMENT

-
CONCERNANT L'INSTALLATION, ELLE EST EFFECTUÉE AVEC 2 PIEDS D'ASSISE SANS
GUIDE AU NIVEAU DES POMPES, ET CES PIEDS NE SONT PAS FIXÉS AU SOL CE QUI
REND DIFFICILE LA DEPOSE ET LA REPOSE DES POMPES
IL VA FALLOIR RÉADAPTER LE CONTRAT

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 19/12/24 a 09H24 Mme M CHAUVIN

1912 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 22/11/24 a 12H14 Mme M CHAUVIN

MB LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 12H52 Mme M CHAUVIN

ATTENTE INSTRUCTIONS DE VOTRE PART

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65		28,65
1,50	H.Ouvrier Electromécanicien le 21/10	1	67,23		100,84
2,50	H.Ouvrier Electromécanicien le 21/10	2	67,23		168,07
5,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 22/10	3	67,23		336,15
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	2	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	3	39,48		39,48
TOTAL H.T.					752,15
T.V.A. a 10,00%					75,21
TOTAL T.T.C.En EURO					827,36

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.