

N/REF : 9/01/2025 14H24 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C09580
V/Email reçu le Jeudi 09/01/2025 a 14H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 13 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 10 JOUVET - MME MVOU 06 60 56 47 19 / 07 58 43 99 52
LOGEMENT N° 002827, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : PANNE RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR
COUDE DE RÉGLAGE FERMÉ
OUVERTURE DU COUDE DE RÉGLAGE
PURGE DU RADIATEUR
RADIATEUR FONCTIONNEL
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 10/01/25 a 14H41 M. C GREGOIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	1	49,24	49,24
1,00	PBS130-Rinçage radiateur	1	60,19	60,19
TOTAL H.T.				109,43
T.V.A. a 10,00%				10,94
TOTAL T.T.C.En EURO				120,37

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Cyril GREGOIRE
email : cgregoire@aiguillon.com
tél : 0223350561 portable : 0630023464

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 10/01/2025 et le 17/01/2025

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (DUL - 01 - 10)

10 SQUARE LOUIS JOUVET

35200 RENNES

logement n° 002827, porte n°01, Rez de chaussée, Type 4

Occupant actuel : MME MVOU OLOGUI Sonia chestelle 067061/34



Diag EIIIE Diag EIIG

domicile : 0660564719 bureau : portable : 0758439952

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons
sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm
Panne radiateur chambre

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C09580 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction