

N/REF : 12/12/2024 16H15 C:000053 I:02642
V/REF : AC/C07924
V/Appel du Jeudi 12/12/2024 a 16H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
35000 RENNES

Rennes, le 15 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 AUVERGNE - MME BENRAHMOUNE 06 46 13 70 43
ÉTAGE 6 LOG 63 INTERPHONE 63
MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE QUI NE FONCTIONNE PLUS
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 13/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : EAU CHAUDE RÉTABLIE DEPUIS CE JOUR, SUSPICION DE DISJONCTION
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 10H02 Mme M LEFEUVRE

1501 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 14/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 14/12/24 a 17H37 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN ÉLECTRICIEN POUR CONTROLE INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	54,72	54,72
	TOTAL H.T.			54,72
	T.V.A. a 10,00%			5,47
	TOTAL T.T.C.En EURO			60,19

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.