

N/REF : 10/01/2025 9H37 C:000053 I:02354
V/REF : AC/C09664
V/Email reçu le Vendredi 10/01/2025 a 9H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. J7A
IMMEUBLE : JARDINS 7E -J7A
2/6, SQUARE RENE VAUTIER
.
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 17 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 6 VAUTIER - MME GUIHEU 06 59 15 10 72
LOGEMENT N° 105286, PORTE N°225, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE DERRIERE CHAUFFE EAU (REPLACÉ EN MARS 2024 PAR SERVIMO)
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE BALLON EAU CHAUDE
CONSTAT: TROP DE PRESSION SUR BALLON
FONCTIONNEMENT DU BALLON EN MARCHÉ FORCÉE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RÉDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTACT AVEC LE FOURNISSEUR D'ACCES ÉNERGIE AFIN DE PASSER EN CONTRAT
HEURE CREUSE/HEURE PLEINE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 14/01/25 a 10H50 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS138-F.P	d'un groupe de sécurité	1	41,58
				41,58
		TOTAL H.T.		41,58
		T.V.A. a 10,00%		4,15
		TOTAL T.T.C.En EURO		45,73

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
Aiguillon Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 10/01/2025 et le 17/01/2025

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES JARDINS DU 7EME ART (J7A - 01 - 06)

6 SQUARE RENE VAUTIER

35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE

logement n° 105286, porte n°225, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MME GUIHEU Charlene 069833/90

domicile : bureau : portable : 0659151072

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent

Fuite derriere chauffe eau (il a été remplacée en mars 2024 par SERVIMO)

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C09664 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction