

N/REF : 15/01/2025 9H00 C:007869 I:14335
V/REF : 47385 / 33163
V/Email reçu le Mercredi 15/01/2025 à 9H00

COPROLIA SYNDIC

**15 PLACE DE L'EGLISE
35520 LA MEZIERE**

IMMEUBLE : RES DES JARDINS
1 SQUARE ETIENNE DE FOUGERES
35200 RENNES

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 SQ ETIENNE DE FOUGERES - MR FEQUET 06 09 57 70 01

MOTIF : DEBOREMENT EAUX USEES QUI IMPACT DES LOGEMENTS

Donneur d'ordre : Mme C. LE BERRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE SIPHON DANS LE SOUS SOL AU NIVEAU DU GARAGE N°7
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES APRES LE SIPHON
CONTRÔLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 16/01/25 à 15H18 Mme C. LE BERRE

MG LCOMPTER Email envoyé le 15/01/25 à 16H31 Mme C. LE BERRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	Ff Déb.Hte Pression à l'heure	15/01	1	163,64	245,46
1,00	Ff Déb.Hte Pression à l'heure	16/01	4	163,64	163,64
TOTAL H.T.					409,10
T.V.A. a 20,00%					81,82
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>490,92</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



COPROLIA SYNDIC
15, PLACE DE L'ÉGLISE
35520 LA MÉZIÈRE
Tél. : 02.99.69.39.37
monsyndic@coprolia.com

Objet: Demande d'intervention

SERVIMO

Contacts :

9, Rue DE LA DONELIERE

Nom Contact:

35000 RENNES
FRANCE

Références à rappeler sur votre facture :

Réf. Copro : C104 RESIDENCE DES JARDINS

LA MEZIERE, le 15/01/2025

N°Intervention : 47385 / 33163

,

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir le plus rapidement possible à l'adresse suivante :

RESIDENCE DES JARDINS
1 SQUARE ETIENNE DE FOUGÈRES

35200 RENNES

Les travaux sont à exécuter avant le : URGENT

Toutefois, si vous ne pouviez pas intervenir, nous vous demandons de bien vouloir nous en avertir.

Motif de la demande :

Engorgement du réseaux EU important

Contact possible : M. FEQUET : 06 09 57 70 01

Merci de nous proposer un contrat d'entretien

Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées.

**Pour le Syndic
LE BERRE Catherine**

