

N/REF : 9/01/2025 8H55 C:000053 I:02635
V/REF : AC/C09504
V/Email reçu le Jeudi 09/01/2025 a 8H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANS
IMMEUBLE : ANNEZ STER - ANS
RUE EUGENE FREYSSINET
.
35000 RENNES

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1/3 FREYSSINET - LOCAL POUSSETTE
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LOCAL POUSSETTE
L'EAU S'INFILTRE DANS LES FOSSES ASCENSEURS - ASCENSEURS A L'ARRET
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DU LOCAL POUSSETTE
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : DE L'EAU SORT SOUS LA PORTE DU LOCAL POUSSETTE
CONSTAT : LA FUITE PROVIENT DE DIFFÉRENTS RÉSEAUX QUI TRAVERSENT LE MUR
DE L'IMMEUBLE
REMARQUE : APRES REPÉRAGE, LES RÉSEAUX ARRIVENT DE L'EXTÉRIEUR DU
BÂTIMENT : INFILTRATION PAR L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT DU AUX INTEMPERIES
DE LA VEILLE
CONTRÔLE - BONNE ETANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 10/01/25 a 10H22 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
	TOTAL H.T.			158,68
	T.V.A. a 10,00%			15,86
	TOTAL T.T.C.En EURO			174,54

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.