

N/REF : 8/01/2025 11H08 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C09416
V/Email reçu le Mercredi 08/01/2025 a 11H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLÉE 11 DULLIN - MME SANTANA 06 52 92 19 53
LOGEMENT N° 004185, PORTE N°4185, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : DEPANNAGE SUR RADIATEUR
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES RADIATEURS
CONSTAT : LES 2 RADIATEURS DES CHAMBRES NE CHAUFFENT PAS
LES TETES THERMOSTATIQUES FONCTIONNENT, LES ROBINETS SONT OUVERTS
LES RADIATEURS SONT BIEN EN EAU
PRÉCONISATION : VOIR AVEC ENGIE SI IL N'Y A PAS DE DYSFONCTIONNEMENT
SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE
REMARQUE : SI PAS DE PROBLEME SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE MERCI DE NOUS
INDIQUER OU SE TROUVENT LES PURGEURS AUTOMATIQUE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 16/01/25 a 11H29 M. C GREGOIRE

1001 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 14/01	1	54,72	82,08
TOTAL H.T.					82,08
T.V.A. a 10,00%					8,20
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>90,28</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.