

N/REF : 7/01/2025 10H17 C:000053 I:02657
V/REF : AC/C09261
V/Email reçu le Mardi 07/01/2025 a 10H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PVC
IMMEUBLE : PROVENCE - PVC
6/8, SQUARE DE PROVENCE
35000 RENNES

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 7 PROVENCE - MR BACAR 06 64 68 83 08
LOGEMENT N° 005444, PORTE N°5444, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUI TE SUR RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LE CELLIER
RÉPARATION PROVISOIRE D'UNE FUI TE SUR COLONNE AVEC COLLIER ADAPTÉ
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS EAU CHAUDE
CONSTAT : FUI TE D'EAU CONSTATÉE SUR PIQUAGE RÉSEAU EAU CHAUDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉPARATION DE LA FUI TE SUR LE PIQUAGE DU RÉSEAU
D'EAU CHAUDE QUI ÉTAIT PERCÉ
RÉALISATION D'UNE SOUDURE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 16/01/25 a 16H31 Mme S ALI MOHAMED
AT LCOMPTER Email envoyé le 14/01/25 a 14H58 Mme S ALI MOHAMED
MG LGESTION Email envoyé le 09/01/25 a 09H54 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR RÉPARATION CANALISATION EAU CHAUDE
PRÉVOIR INTERVENTION ENGIE POUR COUPURE D'EAU GENERALE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/01	1	54,72		54,72	
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/01	2	54,72		164,16	
1,00	DEP001-Déplacement Affichage le 14/01	50	27,36		27,36	
TOTAL H.T.						246,24
T.V.A. a 10,00%						24,62
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>270,86</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

