

N/REF : 31/12/2024 15H27 C:000053 I:01419
V/REF : AC/C08766
V/Email reçu le Mardi 31/12/2024 a 15H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 44 BLAYAU - MME CANTAVE 06 01 75 15 54
LOGEMENT N° 101397, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4
LOCATAIRE DU DESSUS : MME SAJAR PORTE 32
06 98 38 38 55 LOGEMENT N° 101402, TYPE 4
MOTIF : FUIITE EN FILET PLAFOND CUISINE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : INFILTRATION AU PLAFOND AU 2EME ÉTAGE PORTE 22
TEST AU COMPTEUR EAU FROIDE APPARTEMENT 33 AU 3EME ÉTAGE
CONSTAT : FUIITE SUR LE RÉSEAU EAU FROIDE AU LOGEMENT 33
FERMETURE DE LA VANNE DE COUPURE EAU FROIDE SOUS L'ÉVIER
RETESTE AU COMPTEUR : PAS DE FUIITE
PRÉVOIR : RECHERCHE DE FUIITE APPROFONDIE AU NIVEAU DES PER EAU FROIDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 22
CONSTAT: LA FUIITE N'EST PLUS ACTIVE
CONTRÔLE LOGEMENT 32
CONSTAT: AUCUNE FUIITE VISIBLE CONSTATÉE
PROBABLEMENT UNE FUIITE PONCTUELLE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 14/01/25 a 11H00 Mme a CASAERT
AT LCOMPTER Email envoyé le 02/01/25 a 10H32 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	158,68
				158,68
		TOTAL H.T.		158,68
		T.V.A. a 10,00%		15,86
		TOTAL T.T.C.En EURO		174,54

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.