

N/REF : 27/12/2024 15H15 C:000053 I:08478
V/REF : AC/C08468
V/Email reçu le Vendredi 27/12/2024 a 15H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

IMMEUBLE : 5 MARCHAND
5 RUE ETIENNE MARCHAND
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 5 MARCHAND BAT 7 - MME NOWACZYK : 06 72 62 41 03
LOGEMENT N° 124339, PORTE N°7.12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE SURCONSOMMATION D'EAU
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE RÉSEAU EAU FROIDE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE RÉSEAU EAU CHAUDE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONCLUSION : AUCUNE FUITE DANS LE LOGEMENT QUI EXPLIQUERAIT LA
SURCONSOMMATION
PRÉCONISATION : FAIRE INTERVENTION LES EAUX DU BASSIN RENNAIS AFIN DE
CONTROLLER LE COMPTEUR CAR SUSPICION D'ANOMALIE DE COMPTEUR OU DE
PRÉLEVEMENT
REMARQUE : PRÉVOIR LA RÉFECTION DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DOUCHE QUI
COMMENCENT A NOICIR
NETTOYAGER CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/01/25 a 15H53 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	158,68
				158,68
		TOTAL H.T.		158,68
		T.V.A. a 10,00%		15,86
		TOTAL T.T.C.En EURO		174,54

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.