

N/REF : 27/12/2024 9H50 C:000053 I:02606
V/REF : AC/C08446
V/Email reçu le Vendredi 27/12/2024 à 9H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CVE

IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG

35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le

20 Janvier 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 4 TALWEG - MLLE THEBAULT 06 62 67 28 67
LOGEMENT N° 101770, PORTE N°404, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

LOGEMENT DU DESSUS : MADAME BOURDAIS MARINA 07 67 25 87 71
MONSIEUR COUE ARNAUD 07 67 21 34 51

MOTIF : FUIITE IMPORTANTE AU PLAFOND DE LA CUISINE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 404
CONSTAT : FUIITE AU PLAFOND DE LA CUISINE
CONTROLE LOGEMENT SUPERIEUR
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DE LA CHUTE UNIQUE PVC
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 13/01 POUR CRÉATION DE TRAPPE COTÉ CUISINE
ET RÉPARATION DE LA CHUTE PVC

INTERVENTION DU 13/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
CRÉATION D'UN TRAPPE
DÉPOSE DE LA MEMBRANE DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE MEMBRANE
REPRISE DE LA CANALISATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/01/25 à 11H31 M. E ROCHE

MG LCOMPTER Email envoyé le 27/12/24 a 17H30 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS088-Création trap.visite (pan.amov.)	2	82,08	82,08
1,00	PBS105-F.P élément col.PVC+té raccord.	2	153,21	153,21
TOTAL H.T.				339,25
T.V.A. a 10,00%				33,92
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>373,17</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.