

N/REF : 9/12/2024 10H58 C:000053 I:02630
V/REF : AC/C07744
V/Email reçu le Lundi 09/12/2024 a 10H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ETR
IMMEUBLE : L'ENTRACTE -ETR
3, RUE JEAN BAPTISTE GUERIN
.
35740 PACE

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 VERGER - M. KSOURI 07 82 96 96 69
MOTIF : ÉVACUATION EU PERCÉ ENTRE ÉVIER ET CHAUDIERE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES EVACUATIONS
CONSTAT : 2 FUITES DÉTECTÉES : 1 FUITE SUR SIPHON ET UNE FUITE SUR
L'ÉVACUATION ENTRE EVIER ET CHAUDIERE
RÉPARATION FUITE SUR SIPHON
PRISE DE RÉFÉRENCES ET MISE EN COMMANDE TUYAUX PVC POUR RÉPARATION
FUITE ÉVACUATION ENTRE EVIER ET CHAUDIERE
INTERVENTION A REPROGRAMMER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE DU PVC CASSE
CURAGE EVACUATION CUISINE
POSE DE 2 MANCHONS
REMISE EN PLACE DU PVC
REPLACEMENT DU JOINT DE SIPHON
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Eu (hors col.)	1	93,02	93,02
2,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	3	30,64	61,28
1,50	Forfait Curage a l'heure	4	150,00	225,00
TOTAL H.T.				379,30
T.V.A. a 10,00%				37,93
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>417,23</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.