

N/REF : 21/11/2024 16H46 C:000053 I:02010
V/REF : AC/C06142
V/Email reçu le Jeudi 21/11/2024 à 16H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PCD
IMMEUBLE : PICARDIE - PCD
13 A 19, RUE DE PICARDIE
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 13 PICARDIE - MME GOURET OCEANE 06 98 74 16 79
LOGEMENT N° 005509, PORTE N°22, 2° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE EN GOUTTE A GOUTTE SUR CANALISATION DANS LE CELLIER
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

INTERVENTION DU 22/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 27/11

INTERVENTION DU 27/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES CANALISATIONS
COUPURE D'EAU
CONSTAT : FUIITE SUR JOINT AU NIVEAU DU COMPTEUR ECS
DÉPOSE DES JOINTS
NETTOYAGE DES PORTÉES
REPLACEMENT DES JOINTS
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON ÉTANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE : PRÉSENCE D'UNE DEUXIEME FUIITE DANS LES TOILETTES AU NIVEAU DES FIXATIONS DU RESERVOIR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 09/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REFUS DE L'INTERVENTION PAR LA LOCATAIRE CAR MALADE
INTERVENTION A REPLANIFIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 15/01/25 a 16H35 Mme S ALI MOHAMED

1501: MALGRÉ PLUSIEURS APPELS AUPRES DE LA LOCATAIRE NOUS RESTONS SANS RETOUR DE SA PART POUR L'INTERVENTION SUR LA FUITE DES WC, NOUS CLOTURONS DONC LA DEMANDE.
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

0301: MSG REP

AT LCOMPTER Email envoyé le 28/11/24 a 10H44 Mme S ALI MOHAMED

2811 : BONJOUR SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE ACCORD CAR NOUS AVONS REMARQUÉ UNE 2EME FUITE DANS LES WC AU DES FIXATIONS DU RESERVOIR. CORDIALEMENT,

MG LCOMPTER Email envoyé le 22/11/24 a 15H37 Mme S ALI MOHAMED

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP001-Déplacement > 35 km le 22/11	1	27,36		27,36
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	2	158,68		158,68
1,00	DEP001-Déplacement > 35 km le 09/12	3	27,36		27,36
TOTAL H.T.					213,40
T.V.A. a 10,00%					21,34
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>234,74</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.