

N/REF : 16/01/2025 15H24 C:000053 I:02682
V/REF : AC/C10302
V/Email reçu le Jeudi 16/01/2025 a 15H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 23 Janvier 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 6 OR - MME DEVIDZE 07 44 71 18 15 (LOGEMENT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 019319, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
LOCATAIRE 1ER ETAGE : LOGEMENT N° 019321 TYPE 4, PORTE 12
MONSIEUR KLOCK SHEILO 06 41 04 80 76
MADAME HAJJI 07 83 06 02 02
LOGEMENT N° 019320 TYPE 3, PORTE 11
MOTIF : INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND CUISINE + SDB
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 11
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE IMPORTANTE SUR LA CHAUDIERE DE LA CUISINE. LA LOCATAIRE
EST OBLIGÉE DE COUPER L'EAU AU COMPTEUR.
PRÉCONISATION : PRÉVOIR AU PLUS VITE LE REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 a 14H31 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
	TOTAL H.T.			103,96
	T.V.A. a 10,00%			10,39
	TOTAL T.T.C.En EURO			114,35

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.