

N/REF : 10/01/2025 17H11 C:000053 I:02646
V/REF : AC/C09801
V/Email reçu le Vendredi 10/01/2025 a 17H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPI
IMMEUBLE : CAMILLE PISSARO -CPI
79/79B/79T, BD DE CLEUNAY
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 79B CLEUNAY - MME LE ROUZIC : 06 23 49 75 87
LOGEMENT N° 100186, PORTE N°B02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR PLAFOND SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE APPARTEMENT 02
CONTRÔLE APPARTEMENT 12
MISE EN PLACE DE COLORANT (LOG12) DANS LA SALLE DE BAIN ET DANS LES WC
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
REFECTION COMPLETE DE LA SALLE DE BAIN A DÉJÀ ÉTÉ FAITE
PLUSIEURS RECHERCHES DE FUITE ONT ÉTÉ RÉALISÉES Y COMPRIT COLONNE EAU
USÉES
SUSPICION QU'IL Y AIT UNE INFILTRATION PAR LA TOITURE
FAIRE INTERVENIR UNE ENTREPRISE DE COUVREUR
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/01/25 a 15H12 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
TOTAL H.T.					158,68
T.V.A. a 10,00%					15,86
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>174,54</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.