

N/REF : 17/12/2024 16H30 C:000053 I:02388

V/Email reçu le Mardi 17/12/2024 a 16H30

V/REF.IMM. CLT

IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
. 35200 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le

30 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 10 - MR BEKO 06 10 59 20 50

LOGEMENT N° 003370, PORTE N°72, 7° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : LA FUITE PERSISTE SUITE A LA RECHERCHE DE FUITE DU 12/11

Donneur d'ordre : M. R STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU LOGEMENT

CONSTAT : LA SALLE DE BAIN EST TRES HUMIDE ET LA CLOISON FAIENCE DONNANT SUR LA CHAMBRE EST HUMIDE. NÉCESSITÉ POSE DÉSHUMIDIFICATEUR

CONTROLE DE LA BAIGNOIRE

CONSTAT : LA BAIGNOIRE EST A REMPLACER

REMARQUE : REFUS DU LOCATAIRE DE REFAIRE LES JOINTS DE BAIGNOIRE, CE DERNIER SOUHAITE LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE

CONCLUSION : LA FUITE N'A AUCUN RAPPORT AVEC LA FUITE PRÉCÉDENTE

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 09H55 M. R STEPHANT

1501 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 24/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 24/12/24 a 16H55 M. R STEPHANT

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE SUR PARPAINGS CAR ÉVACUATION A 24CM DU SOL

PRÉVOIR POSE PARE BAIN

PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINETTERIE BAIGNOIRE

PRÉVOIR POSE DÉSHUMIDIFICATEUR

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	3	103,96	103,96
TOTAL H.T.					103,96
T.V.A. a 10,00%					10,39
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>114,35</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.