

N/REF : 5/12/2024 16H14 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C07456
V/Email reçu le Jeudi 05/12/2024 a 16H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 COPENHAGUE - EXTÉRIEUR
MOTIF : FUITE SUR TUYAUTERIE EXTERIEUR.
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

INTERVENTION DU 06/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VIDANGE RÉALISÉE PAR IDEX
ASPIRATION
RÉALISATION D'UNE BRASURE
REMISE EN EAU PAR IDEX
CONSTAT : PLUS DE FUITE SUR LES BRASURES
REMARQUE : DEUX AUTRES FUITES SONT APPARUES
VIDANGE DU CIRCUIT A NOUVEAU, ASPIRATION ET BRASURE
REMISE EN EAU
CONSTAT : PLUS DE FUITE
REMARQUE : PRÉSENCE D'UNE AUTRE FUITE
DEVIS A SUIVRE
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT TRONÇON CUIVE DE 52
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 09/12/24 a 16H40 M. C GREGOIRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 06/12/24 a 15H48 M. C GREGOIRE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
5,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/12	1	54,72		273,60
3,50	Mise a dispo véhicule et aspiration	2	150,00		525,00
TOTAL H.T.					798,60
T.V.A. a 10,00%					79,86
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>878,46</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.