

N/REF : 21/11/2024 8H16 C:000053 I:02645
V/REF : AC/C06159
V/Email reçu le Jeudi 21/11/2024 a 8H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CME

IMMEUBLE : LES CHARMILLES -CME
24, AVENUE DU BOIS LABBE
48, RUE FRANC. TANGUY PRIGENT
35000 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 48 PRIGENT - MME DINE MR PEROL 06 20 03 20 28
LOGEMENT N° 100598, PORTE N°4824, 2° ÉTAGE

MOTIF : FUIITE SUR DEUXIEME RADIATEUR DU COULOIR

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 22/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU CIRCUIT CHAUFFAGE

VIDANGE DE TOUT LE CIRCUIT

DÉMONTAGE DU RADIATEUR PERCÉ

FOURNITURE ET POSE RADIATEUR

MODIFICATION CUIVRE

CONSTAT : FUIITE SUR UN AUTRE RADIATEUR DANS LE COULOIR

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

PEINTURE SUR CUIVRE

REMISE EN EAU ET CONTRÔLE DE TOUS LES RADIATEURS

PRÉCONISATION : REMPLACEMENT 1 RADIATEUR DANS LE COULOIR / 1 PURGEUR

DANS LA CHAMBRE DU MILIEU ET 1 PURGEUR DANS LE SALON

REPLACER 4 TETES THERMOSTATIQUES

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/01/25 a 11H51 Mme S ALI MOHAMED

2701 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 11H32 Mme S ALI MOHAMED

1501 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 09/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS

INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 09/12/24 a 09H29 Mme S ALI MOHAMED

2511 : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT D'UN RADIATEUR DANS LE COULOIR CAR FUITE
REMPLACEMENT 1 PURGEUR DANS LA CHAMBRE ET 1 DANS LE SALON AINSI QUE
4 TETES THERMOSTATIQUES, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	1	210,12	210,12
	TOTAL H.T.			210,12
	T.V.A. a 10,00%			21,01
	TOTAL T.T.C.En EURO			231,13

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.